

Gara a procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori di "Masterplan degli acquedotti del FVG. Potenziamento dell'adduttrice di collegamento tra il campo pozzi di Savorgnano e la località di Bibione (tratto Friuli Venezia Giulia)

**Finanziamento PNRRM2C4-I4-A1-7**

## **AVVISO DI RETTIFICA DISCIPLINARE**

**Livenza Tagliamento Acque S.p.A.**

Partita IVA, Codice Fiscale e Numero  
iscrizione Registro Imprese di  
Venezia Rovigo: 04268260272  
Numero R.E.A. VE: 380371  
Capitale sociale i.v. € 18.000.000

**Sede Legale:**

Piazza della Repubblica, n. 1  
30026 PORTOGRUARO (VE)  
web: [www.lta.it](http://www.lta.it)

**Uffici Amministrativi:**

Via Cornia, n. 1/B  
33079 SESTO AL REGHENA (PN)  
tel. 0434 1854700  
[info@lta.it](mailto:info@lta.it)  
[info@pec.lta.it](mailto:info@pec.lta.it)

**Sede Operativa:**

Viale Trieste, n. 11  
30020 ANNONE VENETO (VE)  
tel. 0422 760020 - fax 0422 769974  
[info@lta.it](mailto:info@lta.it)  
[info@pec.lta.it](mailto:info@pec.lta.it)

Con riferimento al Disciplinare di gara in data 09.06.2023 relativo all'oggetto, si comunica che la seguente tabella esplicativa dell'elemento di valutazione P.1.3. dell'offerta tecnica riportata a pagina 19 di cui all'art. 8.1 del medesimo Disciplinare contiene dei refusi

<b>P.1. 3 Rivestimento esterno</b>	<b>Punteggio</b>
Rivestimento esterno per l'interezza della fornitura in polipropilene in triplo strato, certificato conforme alla norma DIN 30678 di tipo "V" (rinforzato)	12
Rivestimento esterno per l'interezza della fornitura in polipropilene in triplo strato, certificato conforme alla norma DIN 30678 di tipo "N" (normale), ovvero rivestimento in polietilene triplo strato secondo norma UNI 9099 R3S (triplo strato speciale) ovvero secondo norma DIN 30670 di tipo "V" (rinforzato)	6
Rivestimento esterno per l'interezza della fornitura in polietilene triplo strato secondo norma UNI 9099 R3R (triplo strato rinforzato) ovvero secondo norma DIN 30670 di tipo "N" (normale)	3
Assenza della dichiarazione o disomogeneità del rivestimento esterno per l'interezza della fornitura	0

e viene pertanto rettificata come segue:

<b>P.1. 3 Rivestimento esterno</b>	<b>Punteggio</b>
Rivestimento esterno per l'interezza della fornitura in polipropilene in triplo strato, conforme alla norma DIN 30678 con spessore minimo $\geq 3,2$ mm (c.d. rinforzato)	12
Rivestimento esterno per l'interezza della fornitura in polipropilene in triplo strato, certificato conforme alla norma DIN 30678 con spessore minimo di 2,5 mm, ovvero rivestimento in polietilene triplo strato secondo norma UNI 9099 R3S (triplo strato speciale) ovvero secondo norma DIN 30670 di tipo "V" (rinforzato)	6
Rivestimento esterno per l'interezza della fornitura in polietilene triplo strato secondo norma UNI 9099 R3R (triplo strato rinforzato) ovvero secondo norma DIN 30670 di tipo "N" (normale)	3
Assenza della dichiarazione o disomogeneità del rivestimento esterno per l'interezza della fornitura	0

per effetto di quanto sopra viene conseguentemente adeguato l'apposito parametro dell'offerta tecnica digitale.

La rettifica vale anche per le prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 62 a pag. 76.

Trattasi inoltre di meri refusi che non devono essere considerati quelli che seguono:

- I. Art. 11 – pag. 39: "In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. "
- II. Art. 13.4 – pag. 11: "e degli altri *Gestori* aderenti al contratto di Rete".

Invariato il resto.

22.06.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giorgio Maruzzi

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)